

PID:

06350100

CID:

CN.J0001Q

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

SEITRON SPA a Socio Unico
VIA DEL COMMERCIO 9/11
36065 MUSSOLENTE VI
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-CIG

**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.**



per i seguenti prodotti

for the following products

**Rivelatori di gas per uso
domestico
(Modd. SEGUGIO PLUS M;
SEGUGIO PLUS L)**

*Gas detectors for household use
(Models SEGUGIO PLUS M;
SEGUGIO PLUS L)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on **2012-05-23**

Aggiornato il / Updated on **2018-01-24**

Sostituisce / Replaces **2015-10-16**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2012-05-23
Aggiornato il / Updated on 2018-01-24
Sostituisce / Replaces 2015-10-16

Prodotto | Product

Rivelatori di gas per uso domestico

Gas detectors for household use

Concessionario | Licence Holder

SEITRON SPA a Socio Unico
VIA DEL COMMERCIO 9/11
36065 MUSSOLENTE VI
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ-CIG

Costruito a | Manufactured at

PLJ0007D CLSEI8.C

36065 MUSSOLENTE

VI Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:
EN 50194-1:2009

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:
EN 50194-1:2009

Rapporti | Test Reports

CG17-0020180-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Tipo di prodotto / Product</i>	Rivelatore di gas / Gas detector
<i>Tensione nominale / Rated voltage</i>	230 V ac
<i>Frequenza nominale / Rated frequency</i>	50 Hz
<i>Grado di protezione contro l'umidità / Degree of protection against moisture</i>	IP42
<i>Installazione / Installation</i>	Fissa / Fixed
<i>Tipo di collegamento / Type of connection</i>	Permanentemente collegato alla rete di alimentazione / Permanently connected to main voltage

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.M0048N

<i>Marca / Trade mark</i>	SEITRON
<i>Modello / Model</i>	SEGUGIO PLUS M
<i>Tipo di gas rivelato / Detected gas</i>	Metano / Methane
<i>Tipo di sensore / Type of sensor</i>	Semiconduttore / Semiconductor
<i>Tipo di apparecchio / Type of appliance</i>	A
<i>Tipo di alimentazione elettrica / Type of electrical supply</i>	230 V ac
<i>Taratura gas / Gas calibration</i>	10% LIE

AR.M0048O

<i>Marca / Trade mark</i>	SEITRON
<i>Modello / Model</i>	SEGUGIO PLUS L
<i>Tipo di gas rivelato / Detected gas</i>	GPL / LPG
<i>Tipo di sensore / Type of sensor</i>	Semiconduttore / Semiconductor
<i>Tipo di apparecchio / Type of appliance</i>	A
<i>Tipo di alimentazione elettrica / Type of electrical supply</i>	230 V ac
<i>Taratura gas / Gas calibration</i>	10% LIE



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale €4.000.000

CA06.00281
SN.M000HZ

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2012-05-23**

Aggiornato il | Updated on **2018-01-24**

Sostituisce | Replaces **2015-10-16**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.M000HZ

EDS.063500.DAX1

Importo serie IMQ CIG - 0635 - Rivelatori di gas | IMQ CIG series - 0635 - Gas detectors

1

Each component is signed by a number having the following meaning:
Ciascun componente e' contraddistinto da un numero avente il seguente significato:

- 1 - **Approved component replaceable with another one also approved with equivalent characteristics**
Componente marchiato sostituibile con altro pure marchiato con caratteristiche equivalenti
- 2 - **Component replaceable with IMQ authorization only**
Componente sostituibile solo previa autorizzazione dell'IMQ
- 3 - **Integrated component tested together with appliances**
Componente (integrato nell'apparecchio utilizzatore) provato congiuntamente all'apparecchio utilizzatore
- 4 - **Alternative components / Componenti in alternativa**

COMPONENT LIST ANNEXED TO LICENCE No. CA06.00281 / TRF No. CG17-0020180-01						
LISTA COMPONENTI PARTE INTEGRANTE DEL CA No. CA05.00281 / RAPPORTO DI PROVA No. CG17-0020180-01						
(to be attached to the relevant TRF and/or licence) / (da allegare al relativo rapporto e/o licenza)						
Object Component / componente	(*)	Manufacturer Costruttore	Type-model Modello rif. di tipo	Technical data Dati nominali	Complies with the following Standard Conforme alle Norme seguenti	Mark (s) of conformity granted Marchi di conformità rilasciati
PRINTED CIRCUIT BOARDS	2,3	ISOLA	STR01257	V-0	--	VDE
VDR	2,3	JOYIN	JVN10N431K87YU 4		--	VDE
TRANSFORMER	2	MYRRA	44555	230V 50/60Hz T70	--	VDE
TRANSFORMER (*)	4	EICHOFF	EI38-12G/7017/012	230V 50-60Hz 6V - 3,2A T70/B	--	VDE
TRANSFORMER (*)	4	COMELIT	R3845E1060T7S	230V 50Hz 6V - 4,5A T70/B	--	KEMA
TRANSFORMER (*) (#)	4	ITACOIL	1214M64	230V/6V 50/60Hz - 4,1VA - ta 70/B	EN 61558-2-6	IMQ
SMD FUSE (#)	2	VISHAY	MFU1206FF00750 P500	0,75A 63V F SMD	IEC 60127-4	tested in the appliance
SMD FUSE (#)	4	VISHAY	MFU1206FF00800 P500	0,8A 63V F SMD	IEC 60127-4	tested in the appliance
SUPPLY TERMINALS	2	EUROCLAMP	MVS152-5-V.GWT	250V ; 2,5mm ²	--	VDE
SUPPLY TERMINALS	4	EUROCLAMP	MVS155-5-V.GWT	250V ; 2,5mm ²	--	VDE
SUPPLY TERMINALS	4	EUROCLAMP	MVS172-5-V.GWT	250V ; 2,5mm ²	--	VDE
SUPPLY TERMINALS (*)	4	SAURO	MSG02001	250V ; 2,5mm ²	--	VDE
SUPPLY TERMINALS (*)	4	SAURO	MSG05001	250V ; 2,5mm ²	--	VDE
SUPPLY TERMINALS (*)	4	SAURO	MSG02003	250V ; 2,5mm ²	--	VDE
RELAIS and SIGNAL TERMINALS	2	EUROCLAMP	MVS153-5-V.GWT	250V ; 2,5mm ²	--	VDE
RELAIS and SIGNAL TERMINALS	4	EUROCLAMP	MVS173-5-V.GWT	250V ; 2,5mm ²	--	VDE
RELAIS and SIGNAL TERMINALS	4	SAURO	MSG03001	250V ; 2,5mm ²	--	VDE
RELAIS and SIGNAL TERMINALS	2	SAURO	MSG03003	250V ; 2,5mm ²	--	VDE

COMPONENT LIST ANNEXED TO LICENCE No. CA06.00281 / TRF No. CG17-0020180-01 LISTA COMPONENTI PARTE INTEGRANTE DEL CA No. CA05.00281 / RAPPORTO DI PROVA No. CG17-0020180-01 (to be attached to the relevant TRF and/or licence) / (da allegare al relativo rapporto e/o licenza)						
RELAY	2	SCHRACK	RY210006	250V ; 10A Cont. 250V 6A	--	VDE
RELAY	4	SCHRACK	RY211006	250V ; 10A Cont. 250V 6A	--	VDE
RELAY (*)	4	TAKAMISAWA	JS6K	250V ; 10A Cont. 250V 6A	--	VDE
RELAY (*)	4	HONGFA	HF-68F 006 1ZST	250V ; 10A Cont. 250V 10A	--	VDE
RELAY (*)	4	HONGFA	HF-118F 006 1ZS1T	250V ; 10A Cont. 250V 10A	--	VDE
RELAY (*)	4	HONGFA	HF-118F 006 1ZS1	250V ; 10A Cont. 250V 10A	--	VDE
RELAY (*)	4	HONGFA	HF-118F 006 1ZS1(136)	250V ; 10A Cont. 250V 10A	--	VDE
RELAY (*)	4	HONGFA	HF-118F 006 1ZS1T(136)	250V ; 10A Cont. 250V 10A	--	VDE
BUZZER	2,3	EAST	EFM-472D	--	--	--
BUZZER	4,3	KEPO ELECTRONICS	DE3020	--	--	--
Green LED	2,3	OSRAM	LTT67C-T2V1-35	--	--	--
Yellow LED	2,3	OSRAM	LYT67F	--	--	--
Red LED	2,3	OSRAM	LRT67F	--	--	--
GAS SENSOR module for model SEGUGIO plus M	2,3	FIGARO	NGM2611-D09	Methane	--	--
GAS SENSOR for LPG for model SEGUGIO plus L	2,3	FIGARO	LPM2610-D09	lpg	--	--
LED Gemma transparent	2,3	SEITRON	014068a1	draw 014068a1	--	--

(#) This alternative transformer must be protected by SMD fuse

(*) These columns are filled in by IMQ. Queste colonne sono compilate a cura dell'IMQ.

Data di prima emissione / Date of first issuing: 2015-10-16
 Data di aggiornamento / Date of updating: 2018-01-24

Mod.TR1378/1

IMQ S.p.A.
 20138 Milano – Via Quintiliano n. 43